Приложение № 7
к Договору теплоснабжения
от « » 2016 г. № /ТЭО

ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА СЕТЕВОЙ ВОДЫ

Показатель	Допустимая величина	Технические регламенты и нормативные документы, устанавливающие требования к сетевой воде
pH (водородный показатель), ед.	8,3-10,3	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Утверждены приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 229
Содержание свободной углекислоты	0	
Содержание растворённого кислорода, мкг/дм^3, не более	20	
Содержание железа, мг/дм^3, не более	0,5	
Количество взвешенных веществ, мг/дм^3 не более	5,0	
Содержание нефтепродуктов, мг/дм^3 не более	1,0	
Нормативное значение карбонатного индекса $И_к$, не более	1,2	
В послеремонтный период допускается превышение норм в течение 4 недель		
Содержание железа, мг/дм^3, не более	1,0	
Содержание растворённого кислорода, мкг/дм^3, не более	30	
Количество взвешенных веществ, мг/дм^3 не более	15	

От Энергоснабжающей организации:

_____ **Д.Н. Колпаков**
М.П.

От Абонента:

_____ /_____/
М.П.