Приложение № 8
к Договору теплоснабжения
от « » 2016 г. № /ТЭО

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

1. Величина утечки теплоносителя в тепловых сетях Энергоснабжающей организации от места установки приборов учета Энергоснабжающей организации и до точки поставки, расположенной на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон, определяется в соответствии с требованиями утвержденных Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.
2. Величина утечки теплоносителя принимается на основании показаний приборов учета Энергооснабжающей организации, но не ниже величины нормативной утечки теплоносителя в тепловых сетях и теплопотребляющих установках.
3. При установке приборов учета не на границе балансовой принадлежности тепловых сетей, количество учтенного ими теплоносителя уменьшается на величину потерь с утечкой теплоносителя в сети от места установки приборов учета до границы балансовой принадлежности сторон, определенную расчетным методом.
4. Факт утечки и потерь теплоносителя со сверхнормативной утечкой теплоносителя устанавливается двухсторонним актом обнаружения и устранения утечек.
5. Расчет утечки через повреждения и несанкционированные сливы, производится по формуле:

$$G_{ут.от.} = 3600 * \mu * F_{отв} * \sqrt{2 * g * H} * T * \rho * 10^{-3}$$, где

Gут – величина утечки через отверстие повреждения, тонн;
μ – коэффициент истечения жидкости из отверстия. Принимается равный 0,6;
Fотв – площадь отверстия повреждения, м^2;
G – ускорение свободного падения, равный 9,81 м/с;
H – давление сетевой воды в теплопроводе в точке истечения, м. вод. ст.;
P – плотность сетевой воды, кг/м^3;
T – продолжительность утечки, час;

От Энергоснабжающей организации:

_____ **Д.Н. Колпаков**

м.п.

От Абонента:

_____ /_____/

м.п.