

**ПЕРЕЧЕНЬ КОММЕРЧЕСКИХ РАСЧЕТНЫХ ПРИБОРОВ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И МЕСТО ИХ УСТАНОВКИ**

| Тип прибора  | Заводской номер      | Показания прибора на момент записи | Дата следующей поверки | Место установки                                  |
|--|----------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| 1  | 2                    | 3                                  | 4                      | 5  |
| Теплосчетчик-регистратор «ВЗЛЕТ ТСР», ТСРВ-024                   | 706666               | 67,094 Гкал<br>40,810 Гкал         | 27.07.2019             | Тепловой пункт ОАО<br>«Птицефабрика «Рефтинская» |
| Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный УРСВ «ВЗЛЕТ МР» | 202147               | 839,0 т/ч<br>791,6 т/ч             | 27.07.2019             | Тепловой пункт ОАО<br>«Птицефабрика «Рефтинская» |
| Преобразователь давления КРТ5-1                                  | 614222               | 0,63 МПа                           | 24.07.2017             | Тепловой пункт ОАО<br>«Птицефабрика «Рефтинская» |
| Преобразователь давления КРТ5-1                                  | 614202               | 0,23 МПа                           | 24.07.2017             | Тепловой пункт ОАО<br>«Птицефабрика «Рефтинская» |
| Комплект термопреобразователей сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС»         | 709615/1<br>709615/2 | 79,84 °С<br>56,54 °С               | 21.08.2016             | Тепловой пункт ОАО<br>«Птицефабрика «Рефтинская» |

Примечание: Учёт параметров теплоносителя и количества отдаваемой им тепловой энергии производится теплосчетчиком-регистратором «Взлёт ТСР» ТСРВ-024 №706666.

**От Теплоснабжающей организации:**

**От Потребителя:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М. П.

М. П.